CHECKLISTA Inomhustemperatur

Är temperaturen under 20 C° grader? (mätes mitt i rummet ca 1 meter ovan golvet)

NEJ ⇨ Föreningen har som mål att hålla inomhustemperaturen på 21 grader med ett minimum på 20 grader. Vid kraftig blåst eller snabba väderomslag kan det under kortare perioder (något dygn) vara kallare.

JA ⇩

Är termostaten ställd på högsta läge, (lite mer än 3 på skalan)?

NEJ ⇨ Öka på termostaten

JA ⇩

Är elementet kallt?

NEJ ⇨ Kontrollera tätning vid fönster och balkongdörr.

Obs!.De ventiler som finns under fönstren får inte täppas igen. Eventuell drag kan minskas med möblering, mattor etc.

JA ⇩

Är elementet luftat?

NEJ ⇨ Lufta elementet

JA ⇩

Kontrollera termostaten:

a. Vrid termostaten från lägsta till högsta läge något 10-tal gånger.

b. Ta eventuellt av termostaten (bajonettfattning) och se till att stiftet går fritt. Be gärna någon om hjälp om du inte vet hur du gör detta.

Är elementet fortfarande kallt?

JA ⇩

Kontakta någon i styrelsen. Vid behov tar styrelsen kontakt med rörfirma för åtgärd.